



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

*пр-кт.Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: tula@priok.gosnadzor.ru.
ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037, тел. / факс: (4912) 32-07-12, E-mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru.*

Рязанская область, р.п. Кадом,
ул. Московская, д. 32
(место составления акта)

22 марта 2019 года
(дата составления)
14 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица –
Областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения "Кадомский технологический техникум"
ИНН 6203002759**

№ 5/21 ХАА-Р – 149 – 2019

По адресу/адресам: 391670, Рязанская область, Кадомский район, р.п. Кадом, ул. Московская, д. 32.

На основании: распоряжения Приокского Управления Ростехнадзора № 5-267-р от 25 февраля 2019 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
в отношении Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Кадомский технологический техникум", сокращенное наименование — ОГБПОУ "КТТ",
юридический адрес: 391670, Рязанская область, Кадомский район, р.п. Кадом, ул. Московская, д. 32, ИНН 6203002759
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
с «19» марта 2019 г. по «19» марта 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (7 рабочих часов)
с «20» марта 2019 г. по «20» марта 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (7 рабочих часов)
с «21» марта 2019 г. по «21» марта 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (7 рабочих часов)
с «22» марта 2019 г. по «22» марта 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. (5 рабочих часов)

№ № п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
Соблюдение обязательных требований технических регламентов при эксплуатации сети газопотребления			
1.	Не окрашен надземный газопровод, проложенный к зданию котельной по адресу: Рязанская область, р.п. Кадом, ул. Московская, д. 32. На газопроводе локально повреждено лакокрасочное покрытие.	Статья 7, пункт 6 Федерального закона от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; пункт 70 (е) главы VI Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года №870.	Должностное лицо – Рыков Николай Николаевич, директор ОГБПОУ "КТТ", действующий на основании Устава, назначен Приказом от 26.12.2017 г. № 166-К.
2.	Не окрашены сбросные газопроводы котельной по адресу: Рязанская область, р.п. Кадом, ул. Московская, д. 32. На газопроводах локально повреждено лакокрасочное покрытие.	Статья 7, пункт 6 Федерального закона от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; пункт 70 (е) главы VI Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года №870.	Должностное лицо – Рыков Николай Николаевич, директор ОГБПОУ "КТТ", действующий на основании Устава, назначен Приказом от 26.12.2017 г. № 166-К.
3.	Не проведено техническое диагностирование для установления возможности дальнейшей эксплуатации газопроводов и технологических устройств котельной по адресу: Рязанская область, р.п. Кадом, ул. Московская, д. 32, вследствие отсутствия данных в проектной документации о предельных сроках эксплуатации.	Статья 7 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании» пункт 76 главы VI Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.	Должностное лицо – Рыков Николай Николаевич, директор ОГБПОУ "КТТ", действующий на основании Устава, назначен Приказом от 26.12.2017 г. № 166-К.
4.	В процессе эксплуатации газоиспользующего оборудования (водогрейных котлов) по адресу: Рязанская область, р.п. Кадом, ул. Московская, д. 32, не проводилась наладка средств автоматического регулирования и контроля.	Статья 7 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании» пункт 71 главы VI Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.	Должностное лицо – Рыков Николай Николаевич, директор ОГБПОУ "КТТ", действующий на основании Устава, назначен Приказом от 26.12.2017 г. № 166-К.

№ № п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
5.	В процессе эксплуатации газоиспользующего оборудования (водогрейных котлов) по адресу: Рязанская область, р.п. Кадом, ул. Первомайская, д. 4, не проводилась наладка средств автоматического регулирования и контроля.	Статья 7 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании» пункт 71 главы VI Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.	Должностное лицо – Рыков Николай Николаевич, директор ОГБПОУ "КТТ", действующий на основании Устава, назначен Приказом от 26.12.2017 г. № 166-К.
6.	В процессе эксплуатации газоиспользующего оборудования (водогрейных котлов) по адресу: Рязанская область, р.п. Кадом, ул. Ленина, д.29, не проводилась наладка средств автоматического регулирования и контроля.	Статья 7 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании» пункт 71 главы VI Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.	Должностное лицо – Рыков Николай Николаевич, директор ОГБПОУ "КТТ", действующий на основании Устава, назначен Приказом от 26.12.2017 г. № 166-К.
7.	Не обеспечен мониторинг повреждения электроизолирующего соединения установленного на газопроводе, находящего в эксплуатации котельной по адресу: Рязанская область, р.п. Кадом, ул. Московская, д. 32	Статья 7 Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года №870, глава VI, пункт 70 (ж).	Должностное лицо – Рыков Николай Николаевич, директор ОГБПОУ "КТТ", действующий на основании Устава, назначен Приказом от 26.12.2017 г. № 166-К.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов: не проверялось

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Приокское управление Ростехнадзора Отдел общепромышленного надзора по Рязанской области Государственный инспектор (подпись проверяющего)	21/11
--	-------

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

№ п/п	Наименование приложения
1.	Распоряжение № 5-267-р от 25.02.2019г.
2.	Уведомление № 149 от 25.02.2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Хацкевич Александр Александрович
(ФИО)

Приокское управление Ростехнадзора Отдел общепромышленного надзора по Рязанской области Государственный инспектор (подпись)	21/11
---	-------

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Рыков Николай Николаевич – директор областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Кадомский технологический техникум", действующий на основании Устава, назначен Приказом от 26.12.2017 г. № 166-К

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"22" марта 2019 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)